

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО»
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

Начальнику территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
Ванинском и Советско-Гаванском районах


Г.В.Харченко

На Ваше предписание от 23 мая 2016 года сообщаю:

№ п/п	Нарушение	Отметка о выполнении
1	На территории хозяйственной зоны оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием	не выполнено
2	Туалеты для мальчиков и девочек на всех этажах здания оборудовать кабинками с дверями	не выполнено
3	Кабинеты биологии, химии, физики, кабинеты начальной школы оборудовать раковинами для мытья рук	не выполнено
4	Привести в соответствие с требованиями потолки в кабинете № 402, краеведческом музее, рекреациях, потолок в большом спортивном зале, стены в рекреациях цокольного этажа, 3 этажа, малом спортивном зале, тренажерном зале, экологическом музее	выполнено частично Приведены в соответствие потолок в кабинете № 402, стены в рекреациях цокольного этажа, тренажерном зале, экологическом музее
5	Привести в соответствие с требованиями полы в рекреациях цокольного этажа, тренажерном зале, малом спортивном зале, складе, мастерской; покрытие пола в раздевалке начальной школы, кабинетах № 202, 206, 208, 211, 212, 216, 305, 306, 311 - 316, 401, 410	выполнено частично Приведены в соответствие полы в рекреациях цокольного этажа, тренажерном зале, покрытие пола в раздевалке начальной школы, кабинетах № 206, 212
6	Станки в мастерской оборудовать предохранительными сетками или стеклами и местным освещением	выполнено
7	Привести в соответствие конструкции окон в кабинетах № 103 – 109, 208 – 217, № 301 – 305, 310 – 314, 316, 401, 404 – 410, экологическом музее	выполнено частично Приведены в соответствие конструкции окон в кабинетах № 103 – 109, 212, 214, 215

7	В тренажерном зале, малом спортивном зале, учебных кабинетах № 105, 106, 207 - 212, 215, 216, 301, 304, 310 – 314, 406 предусмотреть люминесцентное освещение в соответствии с требованиями	выполнено частично Приведены в соответствие с требованиями освещения тренажерный зал, малый спортивный зал, кабинеты № 105, 106, 208, 212
8	Привести в соответствие с требованиями набор и площади помещений пищеблока	не выполнено
9	При обеденном зале установить дополнительное количество умывальников (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест)	не выполнено
10	Обеспечить пищеблок исправным технологическим оборудованием в соответствии с требованиями (заменить электрическую плиту и электрическую сковороду)	выполнено частично Оборудование исправно, замена плиты и сковороды будет произведена после капитального ремонта
11	Привести покрытие пола и стен производственных помещений пищеблока в соответствии с требованиями	не выполнено

Директор школы



Ю.В.Корольчук